

检 验 报 告

TEST REPORT



沈阳电气传动研究所（有限公司）
Shenyang Electrical Driving Research Institute(Co.,Ltd.)

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Quality Supervisory and Test Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product of The mechanical Industry

报告编号: FB202210174



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

检 验 报 告

产品名称: 本安型智能工业级防爆笔记本

产品型号: ExNB07S

委托单位: 北京德兰系统控制技术有限公司

检验类别: 型式试验

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心

检验检测专用章

JB-防爆通用-封面

声 明

1. 本检验报告未加盖检测机构检验检测专用章一律无效。
2. 未经许可本报告不得部分复制。
3. 本检验报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 本检验报告涂改无效。
5. 观察或测量结果仅对所试样品有效。
6. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本检测机构提出，以便妥善处理。

检验单位：机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心

地 址：沈阳市于洪区巢湖街 10 号

邮政编码：110141

电 话：024-25833213/25303261

传 真：024-25316883

E-mail: sy_ex@sina.com

检 验 报 告

报告编号: FB202210174

第 1 页 共 11 页

委托单位	北京德兰系统控制技术有限公司	委托单位地址	北京市海淀区王庄路1号院2号楼10层11-A1
制造商	北京德兰系统控制技术有限公司	制造商地址	北京市海淀区王庄路1号院2号楼10层11-A1
生产企业	北京德兰系统控制技术有限公司	生产企业地址	北京市海淀区王庄路1号院2号楼10层11-A1
产品名称	本安型智能工业级防爆笔记本	型号规格	ExNB07S
技术参数	DC11.1V	防爆标志	Ex ic IIB T5 Gc
合同号	WT-F20221015.5	生产日期	/
样品数量	1 台	产品编号	/
样品编号 (内部)	No1-G1	样品来源	送样
到样日期	2022 年 12 月 10 日	送样人	田晓平
检验类别	型式试验	检验地点	本中心
样品描述	1. 外形尺寸: 356mm×269mm×37mm; 2. 产品由 A 壳、B 壳、C 壳、天线上盖、提手、电池、电路板等组成; 3. 外壳材质为铝合金, 提手材质为 PC+TPU。		
检验依据	GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设备		
检验日期	2023 年 03 月 06 日 至 2023 年 03 月 15 日		
检验结论	合格 签发日期: 2023 年 03 月 17 日		
备注	1. 产品由一节 GTL-276612 锂电池 (DC11.1V, 2800mAh) 供电, 电池最高开路电压 DC12.6V, 电池最大短路电流 3.3A, 电池与保护板浇封一体。 2. 严禁于危险场所使用 USB 接口等外部插接设备。		

批准:

审核:

主检:

JB-防爆通用-首页

检 验 报 告

报告编号: FB202210174

第 2 页 共 11 页

检验项目汇总表			
序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结论
1	结构及参数检查	GB/T 3836.1-2021 5、6、7、8、9、23、29 GB/T 3836.4-2021 5、6、12	合格
2	跌落试验	GB/T 3836.1-2021 26.4.3、26.4.4	合格
3	外壳防护等级(IP)试验	GB/T 3836.1-2021 26.4.5	合格
4	温度试验	GB/T 3836.4-2021 10.2 GB/T 3836.1-2021 26.5.1 GB/T 3836.1-2021 26.5.1.3	合格
5	非金属材料外壳部件的表面电阻测定	GB/T 3836.1-2021 26.13	不适用
6	火花点燃试验	GB/T 3836.4-2021 10.1	合格
7	电池和电池组电解液泄漏试验	GB/T 3836.4-2021 10.5.2	合格
8	电池和电池组的火花点燃和表面温度	GB/T 3836.4-2021 10.5.3	合格
9	机械试验	GB/T 3836.4-2021 10.6	合格
	以下空白		

JB-防爆通用-汇总表



沈阳电气传动研究所（有限公司）

公司地址：辽宁省沈阳市于洪区巢湖街10号

联系电话：024-25833213/25303261

防爆合格证查询网址：www.fbdqhy.com